

TAMTAŞ YAPI MALZEMELERİ SAN.
TİC. A.Ş.

Samsun Karayolu 35. Km.
Elmadağ/ANKARA

Tarih/Date : 12 Ocak 2023

İşaret/Ref : KÇK/KB-(BÇ)

NO 01103

Konu: EN 12620:2002+A1:2008 standardı Kapsamında Gerçekleştirilen Tetkikiniz Hk.

İlgi: 19.12.2022 tarihli KÇK/KB-(BÇ) 3369 no'lu yazı


Bilindiği üzere Elmadağ Agrega tesisinizde 18.12.2022 tarihinde EN 12620:2002+A1:2008 standardı kapsamında FÜK Gözetim Tetkiki gerçekleştirilmiştir. Tetkik sonucu hazırlanan ve ekte tarafınıza gönderilen KÇK-TAMTAŞ ELMADAĞ AGREGA/2022-1 no'lu rapor 05.01.2023 tarihli Belgelendirme Komitesince incelenerek uygun bulunmuştur. Tesisinizde ait FÜK Belgesinin devamına karar verilmiştir.

EN 12620:2002+A1:2008 standardı kapsamında gerçekleştirilen tetkikin bedeli ilgi yazımız ile daha önceden tarafınıza fatura edilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ


Alpay E.İĞREK
Kalite ve Çevre Direktörü


N. Beril ÇATALKAYA
Belgelendirme Bölüm Sorumlusu V

Ek: Rapor (1 Adet)



KALİTE VE ÇEVRE KURULU

Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark Dilek Binası 1605. Caddesi 06800 Bilkent / ANKARA TÜRKİYE

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGESİ

Belge No:

1784 – CPR – A002

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır

Beton Agregaları

0/4 mm $G_F 85 f_{22}$

4/11,2 mm $G_C 80/20 f_4$

11,2/22,4 mm $G_C 80/20 f_4$

TAMTAŞ YAPI MALZEMELERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Samsun Yolu 35.km Elmadağ/ANKARA

adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan

Elmadağ Agregası Tesisi

Samsun Yolu 35.km Elmadağ/ANKARA

ve imalat tesis(ler)inde üretilmiş

Bu belge,

EN 12620:2002+A1:2008

standardının ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 2+ altında uygulandığını ve

fabrika üretim kontrolünün ilgili gereklerle uyum içerisinde olduğunu değerlendirildiğini göstermektedir.

Bu belge, ilk olarak 06.11.2008 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği sürece, onaylanmış fabrika üretim kontrolü Kalite ve Çevre Kurulu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.

Ankara / 06.11.2008

Revizyon Tarihi ve No/11.11.2022-7


Prof. Dr. F. Dilek SANİN
Kalite ve Çevre Kurulu Başkanı




Alpay E. İGrek
Kalite ve Çevre Direktörü



1784

TAMTAŞ YAPI MALZ. SAN. VE TİC. AŞ.
SAMSUN YOLU 35 KM. ELMADAĞ/ANKARA

22
1784-CPR-A002

TS 706 EN 12620:2003+A1:2009

Agrega Cinsi	0/4 mm	4/11,2 mm	11,2/22,4 mm
Tane Büyüklüğü	ince agrega	İri agrega	İri agrega
Tane Sınıfı Kategorisi	Gf 85	Gc 80/20	Gc 80/20
Yassılık İndeksi Kategorisi	-	FI 35	FI 35
Çok İnce Malzemenin Muhtevası	f 22	f 4	f 4
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	MB=3 ≤ 3	-	-
Parçalanmaya Karşı Direnci	-	LA 35	LA 35
Tane Yoğunluğu (Mg/m ³)(min)	Pssd=2,56	Pssd=2,56	Pssd=2,56
Su Emme (%)(max)	3%	3%	3%
Donma / Çözünme Etkisine Karşı Direnci	MS 18	MS 18	MS 18
Aşınma Direnci	-	MDE 25	MDE 25
Kuruma Büzülme (%max)	0,075	0,075	0,075
Klorür Yüzdeleri(max)	0,01	0,01	0,01
Alkali-Silika Reaktifliği (max)	0,01	0,01	0,01
Petrografik Tanım	Kireç Taşı	Kireç Taşı	Kireç Taşı

Sistem 2+

Performans Beyan No: 02